

1. 给水管井采用砖砌式散口式阀门井, 内外水泥砂浆抹面, 详05S502。各阀门井内设一根DN200 $i=0.01$ 排水管接入最近的雨水检查井。

1. 室外普通明敷设时, 遇火性普通防锈漆打底, 刷两遍红色调和漆, 喷漆普通防锈漆打底, 刷两遍红色调和漆, 再刷黄色环氧。
2. 镀锌钢管、焊接钢管埋地设时, 管外壁刷冷底子油一道、石油沥青二道, 当埋于腐蚀性土壤或流浆层内时, 应做加强防腐: 在管外壁刷冷底子油一道、石油沥青一道、玻璃布一层、冷

7. 给排水管沟开挖时不得影响已有建筑的结构安全, 管沟开挖应先进行探测, 采取一挖二探三保护原则, 确保建筑结构安全方可进行施工。施工时遇到问题时可在确保安全前提下根据现场实际情况进行调整, 若现场无法解决, 应及时与设计人员联系, 商定解决。若有需超出用地红线施工的管线应先征求对方同意后方可施工。

室外消防给排水设计说明			
工程号 Pjt. No.		图 号 Dwg. No.	01
专 业 Dept.	给排水	阶 段 Stage	方案图
比 例 Scale		日 期 Date	
版 次 Ver.		备 注 Remark	

发证机关	住房和城乡建设部
有效期	二零二七年一月二十八

注册号: 6101321-008
有效期: 至2027年12月